



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2020322307000130

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Festo SE & Co. KG
Ruiter Strasse 82, 73734 Esslingen, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Festo SE & Co. KG
Ruiter Strasse 82, 73734 Esslingen, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

FESTO Production EOOD
Christopher Columbus Blvd 7, 1592 Sofia, Bulgaria

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Solenoid Coil
VACC-S13-18-K4-**-NE4ME

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2025-04-01 Valid until: 2030-03-31

Date of initial issue: 2020-04-09

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the
issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITILAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307000130

认证委托人名称及地址

Festo SE & Co. KG
Ruiter Strasse 82, 73734 Esslingen, Germany

生产者名称及地址

Festo SE & Co. KG
Ruiter Strasse 82, 73734 Esslingen, Germany

生产企业名称及地址

FESTO Production EOOD
Christopher Columbus Blvd 7, 1592 Sofia, Bulgaria

产品名称和系列、型号、规格

电磁线圈
VACC-S13-18-K4-**-NE4ME

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 04 月 01 日 有效期至:2030 年 03 月 31 日

首次发证日期:2020 年 04 月 09 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307000130

证书附页: 第 1 页共 2 页

产品名称:

电磁线圈

型号规格:

VACC-S13-18-K4-a-NE4ME

a 表示额定电压和熔丝, 可为 1U、2U、3U、27U 或 1UF。

防爆标志:

Ex eb mb II C T6...T4 Gb, Ex tb III C T85°C...T130°C Db

电气参数:

不带内部熔丝	VACC-S13-18-K4 -1U-NE4ME	VACC-S13-18-K4 -2U-NE4ME	VACC-S13-18-K4 -3U-NE4ME	VACC-S13-18-K 4-27U-NE4ME
带内部熔丝	VACC-S13-18-K4 -1UF-NE4ME	---	---	---
额定电压	24V +/- 10% DC 或 AC 40~65 Hz	110V +/- 10% DC 或 AC 40~65 Hz	230V +/- 10% DC 或 AC 40~65 Hz	60V +/- 10% DC 或 AC 40~65 Hz
熔丝分断能力	Littlefuse: 4000A 或 ESKA: 300A	---	---	---
额定功率	1.8 W / 1.8 VA			

相关报告编号:

2025S17402-015237

使用条件:

1.特殊(限制)使用条件:

- 1) 产品外壳塑料表面严禁干擦、摩擦, 以防产生静电火花危险。
- 2) 产品 (a=1U、2U、3U、27U) 外部电源应串接熔丝保护, 熔丝额定电压 250V, 分断能力至少 1500A。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准:

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307000130

证书附页: 第 2 页共 2 页

3) 带分断能力 300A 的内部熔丝的产品, 须标注警告语“电源的最大允许短路电流 300A”。

4) 使用环境温度范围: T6, T85°C: -30°C~+50°C

T5, T95°C: -30°C~+60°C

T4, T130°C: -30°C~+60°C

2. 外壳防护等级 IP65

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准:

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司