

제 2021-BO-0280 호



안 전 인 증 서

Festo SE & Co. KG

Ruiter Str.82, 73734 Esslingen, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전 인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Magnetic coil)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

VACC-S13-11-K4-1-KS4A

인 증 번 호

21-AV4BO-0280X

용량·등급

Ex ia IIC T5,T6

정 격

T5: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 65^{\circ}\text{C}$

T6: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 50^{\circ}\text{C}$

Ui= 32 V, Ii= 200 mA, Pi= 1.2 W

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품 및 인증조건에 따라 설치할 것.

- 제조자 : Festo SE & Co. KG, Ruiter Str.82, 73734 Esslingen, Germany
- 정전기 방전 위험 등을 예방하기 위한 안전한 작동을 위하여 사용자설명서(문서번호: 8099232)를 참고할 것.

2021년 11월 12일

한국 산업 안전 보건공단 이사장



제 2022-BO-0052 호



안 전 인 증 서

Festo SE & Co. KG

Ruiter Str.82, 73734 Esslingen, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Magnetic coil)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

VACC-S13-11-K4-1-KS4A

인 증 번 호

22-AV4BO-0052X

용량·등급

Ex iaD 21 T80/T95℃

정 격

T95℃: $-30\text{℃} \leq T_a \leq 65\text{℃}$ T80℃: $-30\text{℃} \leq T_a \leq 50\text{℃}$

Ui= 32 V, Ii= 200 mA, Pi= 1.2 W

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품 및 인증조건에 따라 설치할 것.

- 제조자 : Festo SE & Co. KG, Ruiter Str.82, 73734 Esslingen, Germany
- 정전기 방전 위험 등을 예방하기 위한 안전한 작동을 위하여 사용자설명서(문서번호: 8099232)를 참고할 것.

2022년 2월 7일

한국 산업 안전 보건공단 이사장

