



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6350CS0194

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Leckagedetektor mit automatischer Absperreinrichtung (6350)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Leckagedetektor mit automatischer Absperreinrichtung
Modell <i>model</i>	Grohe Sense Guard
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: LD 001/17 vom 19.06.2017 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0137B/12 vom 04.10.2012 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 229/12 vom 14.11.2012 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0138/12 vom 04.10.2012 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 081/12 vom 14.11.2012 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0115/14 vom 25.04.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 638 (01.11.2004) UBA METALLE (15.03.2017) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.06.2020 / 16-0673-WNE

70028-04-A-DE

13.07.2017 Gl A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
22.500.LN0	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	