
Productdatablad

MiVa-set met UPS



Artikelnr.
NRS AS 0834-2

MiVa-set met UPS

bestaande uit een trekimpulsgever, lichtsignaal, afzetknop, netvoeding en UPS-module (schroefbevestiging)
compleet met afdekramen 1-voudig
Montage-instructie UPS-module: extra diepe inbouwdoos gebruiken

Noodoproepsysteem
Het noodoproepsysteem is bedoeld voor hulp-oproepen in invalidetoiletten. Het voldoet aan veiligheidseisen van DIN VDE 0834.

Het noodoproepsysteem is modulair opgebouwd.
De MiVa-set bestaat uit de volgende componenten:

- Trekimpulsgever
  Via een gemakkelijk bereikbaar trekkoord kan in bad- of toiletruimte een hulp-oproep gegeven worden. De trekimpulsgever kan ook in het midden van de ruimte aan het plafond gemonteerd worden, zodat deze altijd goed bereikbaar is. Een succesvolle hulp-oproep wordt bevestigd door een rood signaleringslampje op de impulsgever.

- Lichtsignaal
  Het lichtsignaal kan bijvoorbeeld buiten naast de deur van de toiletruimte geïnstalleerd worden. Een hulp-oproep wordt hier optisch, door middel van een rode led, en akoestisch, door een zoemer 90 dB(A), gesignaleerd. Beide signalen kunnen van continue licht en continue toon omgezet worden naar knipperend licht en pulserende toon.

- Afzetknop
  In dezelfde ruimte, waar de trekschakelaar zich bevindt, wordt naast de deur een afzetknop gemonteerd. Het personeel kan hiermee de gegeven hulp-oproep weer afzetten.

- Netvoeding
  De 230 V AC netvoeding levert de spanning voor het DC 24 V noodoproepsysteem.

- UPS-module
  Voor overbrugging van netspanningsuitvallen.

.
Een dienstkamerunit, dienstkamerterminal en oproepknop zijn apart te bestellen. Deze kan als extra unit naast de componenten van het noodoproepsysteem geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld in personeel- of ontvangstruimte. De groene taster duidt de aan- of afwezigheid van personeel aan. Met de gele taster kan het akoestische hulproepsignaal voor 20 seconden worden onderdrukt.

De componenten van het JUNG noodoproepsysteem worden met afdekramen uit de AS / A, CD of LS range uitgerust, zodat een eenduidige vormgeving in het hele gebouw

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

mogelijk is. De afdekramen zijn bij de complete MiVa-set bijgesloten.
Als uitbreiding op een bestaande installatie zijn de componenten ook los te bestellen.

voor de AS range

Kleur:
wit

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de