# **AD-EKEK:** Nippel für 2x Eurokonusanschluss



## Kommerzielle Informationen

Übergangsstück mit 2x Euroconus-Anschluss (3/4" M)

**Zertifikate**

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, DIN CERTCO, CE, DNV-GL, EMI

**Anwendungen**

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

**Lösungen**

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Messing | Radius des Bogens | 0 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Länge | 29 Millimeter |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | Messing | Schlüsselweite Überwurfmutter | 0 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | CuZn40Pb2 (CW617N) | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10\|60 Grad Celsius |
| Form | gerade | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 Bar |
| Reduzierend | ✖ | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0 |
| Exzentrisch | ✖ | | |
| Systemgebunden | ✔ | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | 3/4 Zoll (20) | | |
| Anschluss 1 | Klemmring | | |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | 3/4 Zoll (20) | | |
| Mit Stoßnocken | ✖ | | |
| Selbstdichtend | ✖ | | |
| Ringsteifigkeitsklasse | sonstige | | |
| Mit Dichtungsmaterial | ✔ | | |
| Verschlossen | ✖ | | |
| Mit Entleerungsventil | ✖ | | |
| FM-Prüfung | ✖ | | |
| LPCB-Prüfung | ✖ | | |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✖ | | |
| UL-Prüfung | ✖ | | |
| VdS-geprüft | ✖ | | |
| KIWA-Prüfsiegel | ✔ | | |
| Gastec QA Prüfung | ✖ | | |

## Verwandte Produkte