
VDSK-20: Doorverbinder voor montage op verdeler of verlengstuk Ø20





Commerciële informatie

Kunststoffen doorverbinder voor montage op verdeler (Vrouwelijk)

Insteekdiepte 1 (es1)	26,0 Millimeter

Certificaten

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	68,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen)	Aandraaimoment	0|0 Newton meter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10|70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Vorm	Recht	Standard Dimension Ratio (SDR)	0

Verlopend	✖
Excentrisch	✖
Systeemgebonden	✔
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)
Hoofdkleur fitting	Wit
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Met stootnok/-rand	✖
Hoge treksterkte	✖
Met thermische isolatie	✖
Ringstijfheidsklasse	Overig
Met pakkingen	✔
Afgedopt	✖
Met aansluitingsindicator	✖
Met aftapper	✖
Met ontluchter	✖
FM keur	✖
LPCB keur	✖
ULC keur	✖
UL-keur	✖
DIN-CERTCO certificaat	✖
VdS keur	✖
Met TUV goedkeuring	✖
DVGW-keur voor gas	✖
DVGW-keur voor water	✔
KIWA-keur	✔
Gastec QA	✖
KOMO-keur	✔
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✖

Gerelateerde producten