
WTW aansluitset

Checklist

# WTW aansluitset



remeha

## Checklist WTW aansluitset

Als een Remeha Avanta (Aquanta) met een ECO-fan HRU-3 WarmteTerugWin-unit van Itho gecombineerd wordt, moet u met bijgaande checklist controleren of de combinatie goed geïnstalleerd en aangesloten is.

Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend dient u dit op te sturen naar:

Remeha B.V.
Afdeling Service en Diensten
Antwoordnummer 179
7300 VB  Apeldoorn

**Algemene gegevens over de installatie:**

| | | |
|---|---|---|
| Straatnaam | : | …… |
| Postcode | : | …… |
| Woonplaats | : | …… |
| Ketelserienummer | : | ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ |
| Datum installatie | : | …… |

| Controlepunt | | Accoord |
|---|---|---|
| De terugslagklep is in de warmtewisselaar voorplaat van de ketel ingebouwd | : | |
| Kabel van WTW aangesloten op de klemmen 1 en 2 van connector X6 | : | |
| De toerentallen in de beveiligingsautomaat van de ketel zijn aangepast, volgens de montage-instructie die is meegeleverd met de WTW aansluitset. | : | |
| De stickers “instellingen” zijn ingevuld en op de bovenzijde van het bedieningspaneel en aan de onderzijde van de ketel geplakt. | : | |
| Het ketel-WTW koppelstuk is op de juiste manier gemonteerd (let op pijl die de stromingsrichting aangeeft) | : | |
| Parameter P22 (Aquanta P23) is ingesteld op 1 | : | |
| De klep in het koppelstuk valt automatisch dicht bij horizontale plaatsing | : | |
| Het koppelstuk is horizontaal waterpas gemonteerd | : | |
| Het kanaal vanaf het koppelstuk naar het centrale kanaal heeft een afschot richting de ketel van minimaal 5mm/m | : | |

| Naam monteur | Bedrijfsnaam | Datum | Handtekening |
|---|---|---|---|
| …….. | …….. | …….. | …….. |

WTW aansluitset

**© Auteursrechten**

Alle in deze uitgave vervatte technische en technologische informatie alsmede eventueel door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.

**Remeha B.V.**

Postbus 32

7300 AA APELDOORN

Tel: +31 55 5496969

Fax: +31 55 5496496

Internet: nl.remeha.com

E-mail: remeha@remeha.com

63300

63300-0706 Wijzigingen voorbehouden.

remeha